

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

для бытового городка

№ п/п	Наименование производственных и административных зданий	Технологический процесс	кол-во часов работы кол-во единиц оборудования	норма водопотребления			Общее водопотребление м.куб./сут	источники водоснабжения, м.куб./сут				Безвозвратные потери, м.куб./сут	Водоотведение, м.куб./сут				Водосток
				обоснование	расход на единицу оборудования м.куб./сут	требуемое качество воды		городской водопровод	артезианские скважины	технический водопровод	оборотногопорные системы		городская канализация				
													хозбыт	нормативно чистые	загрязненные механическими примесями и минеральными	загрязненные химическими, органическими и прочими примесями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Хозяйственно-бытовые нужды																	
1.	Бытовки	ИТР	16ч/4	СП 30.133 30.202 0 Таб. А.2 п.9	0,012	питьев.	0,048	0,048					0,048				
		рабочие	16ч/18	п.25	0,025	питьев.	0,45	0,45					0,45				
		душев. Сетки	1 шт.	п.24	0,5	питьев.	0,5	0,5					0,5				
Технологические нужды																	
2.	Мойка колес "Керхер"	Мойка	16ч/2	Тех. зад.	0,9	питьев.	1,8				1,62						
	подпитка	10%		То же		питьев.	0,18	0,18				0,18					
3.	Устройство БИС (подготовка бетонной смеси)	м3	150	ЕНИР 4.2.	0,2	питьев.	30	30				30					
ИТОГО:							32,276	30,476			1,62	30,18	1				
Расходы на противопожарные нужды не учитывать																	

Подпись руководителя предприятия (или проектной организации)

Круглая печать

