

нинградское ш.

Граница проектирования -  
внешняя стена колодца

Пр. колодец №2  
с пр. гидрантом

Граница земельного  
участка

Пр. водопровод 2Д=100мм ВЧШГ  
в ст. футляре 2Д325x8мм L=2x380,0м  
(закрытая прокладка)

Пр. колодец №1  
с пр. гидрантом

Сущ. водопровод Д300мм

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

- Сущ. ГВ      Существующий водопровод
- Пр. ГВ        Проектируемый водопровод
- Проектируемый колодец
- Заказ ГП S=4,00га.
- Сущ. водопровод Д1200мм
- Сущ. водопровод Д1000мм

Лента

Мероприятия АЗС "Шелл Нефть":  
 Выполнить устройство водопроводного ввода в границах территории объекта с устройством водомерного узла.  
 Диаметр, протяженность и количество линий водопроводного ввода уточнить при проектировании на основании гидравлического расчета.  
 Надежность водоснабжения объекта обеспечить в соответствии с требованиями с СП 31.13330.2012.  
 Пожаротушение объекта обеспечить в соответствии с СП 8.13130.2009.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпис	Дата	АЗС "Шелл Нефть" по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д.Елино	Стадия	Лист	Листов
							ПД	1	
Наружные сети Схематический план с трассировкой пр. наружных сетей водопровода									

Согласовано

Инв. № подл.      Подп. и дата      Взам. инв. №