

**Информация о наличии технической возможности доступа к товарам и услугам  
МГУП «Мосводоканал» по состоянию на 31.12.2012 г.**

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	2950
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	2874
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении	нет

Очистные сооружения	Проектная производительность	Гидравлическая нагрузка по состоянию на 31.12.2012г		Резерв мощности	
		средняя	максимальная	по максимальному поступлению	
	тыс. м <sup>3</sup> /сут	тыс. м <sup>3</sup> /сут	тыс. м <sup>3</sup> /сут	%	тыс. м <sup>3</sup> /сут
Курьяновские очистные сооружения (КОС)	3125	1942,81	3082,02	1,4	42,98
Люберецкие очистные сооружения (ЛОС)	3000	1862,30	2865,04	4,5	134,96
Зеленоградские очистные сооружения (ЗОС)	140	71,47	139,13	0,6	0,87
Южнобутовские очистные сооружения (ЮБОС)	80	55,57	99,42	-	-