

Информация о наличии технической возможности доступа к товарам и услугам

МГУП «Мосводоканал» по состоянию на 30.06.2012 г.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	1574
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	1523
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении.	нет

Очистные сооружения	Проектная производительность	Гидравлическая нагрузка		Резерв мощности	
		средняя	максимальная	По максимальному поступлению	
	тыс. м ³ /сут	тыс. м ³ /сут	тыс. м ³ /сут	%	тыс. м ³ /сут
Курьяновские очистные сооружения (КОС)	3125	2002,55	3082,02	1,4	42,98
Люберецкие очистные сооружения (ЛОС)	3000	1927,69	2865,04	4,5	134,96
Зеленоградские очистные сооружения (ЗОС)	140	73,90	139,13	0,6	0,87
Южнобутовские очистные сооружения (ЮБОС)	80	57,01	99,42	-	-