

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках в сфере услуг
водоотведения

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Всего |
|-------|--|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 1,21 |

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Всего | Централизованные системы по г.Москве и Московской области без учета ТиНАО | Централизованные системы ТиНАО |
|-------|--|-------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | - | 672 | 2 532 |
| 2.1 | Взвешенные вещества | - | 108 | 444 |
| 2.2 | БПК5 | - | 108 | 240 |
| 2.3 | Аммоний-ион | - | 84 | 444 |
| 2.4 | Нитрит-анион | - | 84 | 444 |
| 2.5 | Фосфаты (по Р) | - | 84 | 444 |
| 2.6 | Нефтепродукты | - | 84 | 444 |
| 2.7 | Микробиология | - | 120 | 72 |
| 3 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | - | 0 | 114 |
| 3.1 | Взвешенные вещества | - | 0 | 5 |
| 3.2 | БПК5 | - | 0 | 41 |
| 3.3 | Аммоний-ион | - | 0 | 1 |
| 3.4 | Нитрит-анион | - | 0 | 0 |
| 3.5 | Фосфаты (по Р) | - | 0 | 0 |
| 3.6 | Нефтепродукты | - | 0 | 3 |
| 3.7 | Микробиология | - | 0 | 64 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 26 | 25 | 28 |